水 質 検 査 結 果 書

株式会社三井開発
eco技術センター
/広島県東広島市西条中央5-9-23 TEL 082-431-3212(代)
本社／広島県東広島市八本松町原4792 TEL 082-429-3231(代)

有限会社千代田住宅設備 様

採取場所	よみがえりの水		受付番号		A23-210300026			
採取日時	令和3年3月11日 10時00分		受付年月日		令和3年3月11日			
採取者名	有限会社千代田住宅設備		発行年月日		令和3年3月22日			
試料名	井戸水	天候	曇り		気温	－ ℃	水温	－ ℃

ご依頼の試料についての検査の結果を
次の通り報告致します。

建築物飲料水水質検査業登録番号　広島県19 水 第40033号
検査責任者　加東　政志

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	2 個/mL	100個/mL以下			
大腸菌	不検出	検出されないこと			
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.89 mg/L	10mg/L以下			
塩化物イオン	4.7 mg/L	200mg/L以下			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L未満	3mg/L以下			
pH値	6.7	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度未満	5度以下			
濁度	0.1 度未満	2度以下			
以下余白					
判定	上記検査項目は、水質基準に適合します。				
備考					

（注）1.水質検査は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15.7.22　厚生労働省告示第261号）です。