水 質 検 査 結 果 書

株式会社三井開発
eco技術センター
/広島県東広島市西条中央5-9-23 TEL 082-431-3212(代)
本社／広島県東広島市八本松町原4792 TEL 082-429-3231(代)

有限会社千代田住宅設備 様

採取場所	よみがえりの水	受付番号		A23-220200072			
採取日時	令和4年2月26日 09時00分	受付年月日		令和4年2月26日			
採取者名	有限会社千代田住宅設備	発行年月日		令和4年3月7日			
試料名	井戸水	天候	晴れ	気温	－ ℃	水温	－ ℃

ご依頼の試料についての検査の結果を
次の通り報告致します。

建築物飲料水水質検査業登録番号 広島県19 水 第40033号
検査責任者 加東 政志

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下			
大腸菌	不検出	検出されないこと			
砒素及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下			
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/L	10mg/L以下			
ふっ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.8mg/L以下			
鉄及びその化合物	0.01 mg/L未満	0.3mg/L以下			
マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下			
塩化物イオン	5.0 mg/L	200mg/L以下			
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	25 mg/L	300mg/L以下			
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 mg/L未満	3mg/L以下			
pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5 度未満	5度以下			
濁度	0.1 度未満	2度以下			
以下余白					
判定	上記検査項目は、水質基準に適合します。				
備考					

（注）1.水質検査は、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15.7.22 厚生労働省告示第261号）です。